



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01744/23

Серия **RU** № **0477153**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение 1, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПАНИЯ ГЕФЕСТ».

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 420132, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, УЛИЦА АДОРАТСКОГО, ДОМ 63А, ПОМЕЩЕНИЕ 10.

Основной государственный регистрационный номер 1121690048699.

Телефон: +79178592160. Адрес электронной почты: ooo.gefest@bk.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПАНИЯ ГЕФЕСТ».

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 420132, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, УЛИЦА АДОРАТСКОГО, ДОМ 63А, ПОМЕЩЕНИЕ 10.

**ПРОДУКЦИЯ** Окна противопожарные глухие исполнения ОПА-30, выполненные из алюминиевых профилей системы «Татпроф» (производства АО «Татпроф» по ГОСТ 22233-2018) со стальным сердечником, толщиной конструкции не менее 107 мм, с внутренним заполнением технологических полостей – гипсокартонными листами (ГКЛ), светопрозрачное заполнение – стекло пожаростойкое типа GFT-E30, толщиной 18 мм (производства ООО «Компания Гефест» по ТУ 23.12.12-001-09750530-2021) с дополнительной воздушной камерой общей толщиной 32 мм (18GFT-E30-10-4 зак.). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 25.12.10-003-09750530-2021 «ОКНА ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТИПА ОПА-15 ОПА-30 ОПА-60. Технические условия».

Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 7610 10 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № ППБ-005/08-2023 от 18.08.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью Центр сертификации «ТАТСЕРТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.210B35). Акта анализа состояния производства № 03-ОС/31-03/23 от 10.07.2023 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68), подписавшие эксперты: Бижоев Владимир Арсенович, Бадрутдинова Светлана Ивановна.

Схема сертификации: 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости – Е30. Условия хранения: окна противопожарные должны храниться у изготовителя и потребителя в закрытых сухих помещениях в распакованном виде. Между блоками должны быть установлены прокладки из войлока, картона или резины. Угол наклона стеллажей -10-15 градусов. Основание стеллажей должно быть перпендикулярно к торцам стеклопакеты. На стеллаже или пирамиде окна противопожарные могут храниться в ящиках при условии, если тара и прокладочные материалы не подвергались увлажнению в процессе транспортирования. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя. Срок службы - 7 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения с 15.06.2023 г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 23.08.2023

**ПО**

22.08.2028

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грецкий Николай Михайлович

(Ф.И.О.)

Булдакова Мария Алексеевна

(Ф.И.О.)